

OBEC VETERNÁ PORUBA

Obecný úrad 37, 031 04 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚR a SP/2023/270-3/TBo
MsÚ/ÚR a SP/2022/6038

V Liptovskom Mikuláši: 03.03.2023

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina,

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

v zastúpení spoločnosťou **GALTON s.r.o., J.M. Hurbana 333/30 Žilina, IČO: 47 657 243**

Žiadosť o stavebné povolenie stavby:

SW 13620 – Veterná Poruba – Za ihriskom – Zahustenie TS - líniová stavba

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151** v zastúpení spoločnosťou **GALTON s.r.o., J.M. Hurbana 333/30 Žilina, IČO: 47 657 243** dňa **22.08.2022** podal a dňa **07.09.2022** a **22.02.2023** doplnil na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**SW 13620 – Veterná Poruba – Za ihriskom – Zahustenie TS “ - líniová stavba** na pozemkoch v k.ú. **Veterná Poruba**. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby obcou **Veterná Poruba** pod č. MsÚ/ÚR a SP/2022/3236-3/TBo zo dňa **16.05.2022**, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa **24.06.2022**.

Obec **Veterná Poruba** ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokoval žiadosť stavebníka podľa §62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba „**SW 13620 – Veterná Poruba – Za ihriskom – Zahustenie TS “ - líniová stavba** na pozemkoch v k.ú. **Veterná Poruba**, tak ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia, sa podľa § 66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Druh a účel povolovanej stavby: Inžinierska stavba – líniová stavba

Popis povolovanej stavby:

Účelom stavby je pripojenie nových odberateľov v obci **Veterná Poruba**. Stavenisko začína od severnej časti obce a prechádza smerom na južnú časť obce okolo miestneho futbalového ihriska k záujmovej časti, ktorá je určená pre rekreačné a sociálne zariadenia označené v Územnom pláne ako oblasti D1 a D2.

Stavbou nie sú dotknuté žiadne chránené územia, objekty a porasty, ktoré by mohli byť znehodnotenú. Účelom stavby je výstavba novúho VN, NN vedenia a trafostanice. Stavbou vybudované elektrické zariadenie bude slúžiť na zásobovanie odberateľov el. energiou v navrhovanej rekreačnej oblasti a pre sociálne strediská. Celá navrhovaná trasa je umiestnená mimo zastavanúho územia obce Veterná Poruba.

Objektová skladba povolovanej stavby:

SW 13620 – Veterná Poruba – Za ihriskom – Zahustenie TS - líniová stavba

- SO 01 – VN káblová prípojka - 1169 m
- SO 02 – NN káblové vedenie - 1285 m + istiacia skriňa PRIS – 13 ks
- SO 03 – HDPE chránička pre zemný optický kábel - 2454 m
- PS 01 – Kiosková trafostanica MKP 800, 22/0,42kV, s transformátorom 160kVa
- PS 02 – Spínacia stanica VN

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:

- trvalý trávny porast, orná pôda, zastavaná plocha a nádvorie, ostatná plocha

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF:

- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, pod č. OU-LM-PLO1-2022/009554-002 zo dňa 25.07.2022 – stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, pod č. OU-LM-PLO1-2022/009557-003 zo dňa 18.08.2022 – stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Pavol Dupkala, 5617 * A2

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebnúho úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami.
- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy:
 - STN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el. zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 Rozvodné zariadenia – spoloč. ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach
 - STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia
 - Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

- Stavba bude ukončená do: **24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.

Zhotoviteľ stavby: bude určený výberovým konaním . V zmysle ustanovenia § 62 ods.1, písm. d, stavebného zákona je stavebník do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania povinný oznámiť zhotoviteľa stavby, predložiť oprávnenie na realizáciu stavieb podľa zvláštnych predpisov /Obchodný zákonník, Živnostenský zákon a pod./ a zmluvu o dielo.

- Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť **vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou** oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:

- Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD.
- na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- investor je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- Zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť s mestským úradom.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod. :

- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb
- križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN
- v prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb je potrebné vzniknuté škody odstrániť, resp. uhradiť podľa platných právnych predpisov
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností
- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových komunikácií
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona

- dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov :

Podľa zákona 251/2012 Z.z. §43:

- ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1m po oboch stranách,
- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením : ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení
- VN vedenie vzdušné : 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v lesnom prieseku
- Najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 , čl. 6 34)

Podľa uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti

sil. kábla 1kV	sil. kábla 35kV	Telef. kábla	plyn do 0,005Mpa	vodovodu
5/5 cm	20/20cm	30/30cm	40/40cm	40/40cm

- V prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm u vodovodov

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOH:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Ku kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“ pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať. Upozorňujeme Vás, že výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou nakladať. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktoru sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠSOPaK nemá námietky voči vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu „13620 — Veterná Poruba — Za ihriskom — zahustenie TS “ v k.ú. Veterná Poruba, a Z pohľadu záujmov chránených zákonom o ochrane prírody a krajiny správny orgán požaduje dodržať podmienky uvedené v stanovisku ŠOP SR S-TANAP pod č.TANAP/1100-001/2021/03 zo dňa 25.11.2021 :

- Správa TANAP-u, ako odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, odporúča vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu „13620 — Veterná Poruba - Za ihriskom - Zahustenie TS v k.ú. Veterná Poruba za dodržania nasledovných podmienok :
- počas realizácie prípravnú stavebnú činnosť, skládky materiálov resp. zeminy, parkovanie stavebnej techniky a mechanizmov situovať výlučne v rámci plôch, ktoré nebudú v rozpore so záujmami ochrany prírody a krajiny (t.j. vyhnúť sa lokalitám v blízkosti

vodných tokov, podmáčaným plochám, resp. plochám so vzrastlými drevinami). Je potrebné uprednostniť existujúce spevnené plochy, resp. antropicky výrazne pozmenené plochy.

- pri realizácii zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality
- v prípade nevyhnutných výrubov drevín, ako aj súvislých krovitých porastov pri realizácii inžinierskych sietí, upozorňujeme na dodržanie § 46,47 zákona o ochrane prírody a krajiny
- počas výkopových prác v blízkosti existujúcich solitérov stromov, ich skupín alebo krovín, postupovať šetrným spôsobom a výkopy realizovať ručne s vylúčením poškodenia jednotlivých drevín a ich koreňového systému. V prípade pretláčania v blízkosti drevín je taktiež potrebné vystupovať opatrne a minimalizovať zásahy do koreňového systému drevín
- pri zemných prácach vykonať dôsledné opatrenia na zamedzenie zavlečenia invázných druhov rastlín do okolia navrhovanej trasy líniovej stavby a prípadné zatrávnenie povrchu uskutočniť výlučne z miestnych druhov rastlín, respektíve ponechať narušené plochy na prirodzené postupné osídlenie miestnymi druhmi rastlín
- po ukončení zemných prác odstrániť všetky mechanizmy, prebytočný stavebný materiál, ako aj všetok vznikajúci odpad zákonným spôsobom a okolie viesť do upraveného terénu

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek ŠVS, pod č. OU-LM-OSZP-2023/003968-002 zo dňa 14.02.2023 ako príslušný orgán štátnej vodnej správy udeľuje súhlas za podmienok:

1. Súhlas nenahrádza povolenie stavby, ktoré vydá príslušný stavebný úrad.
2. Pravidelne vykonávať kontrolu, údržbu a opravu transformátora.
3. Prevádzku a údržbu zariadenia transformačnej stanice vykonávať v súlade s pokynmi a prevádzkovým poriadkom výrobcu jednotlivých konštrukčných celkov.
4. Po ukončení prác odstrániť prebytočný stavebný materiál a pozemok viesť do pôvodného stavu.
5. Realizáciou prác nesmie dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie dotknutého územia.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor v stanovisku k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pod č. OU-LM-PLO1-2022/009554-002 zo dňa 25.07.2022, súhlasí so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na výmere 16 m² z parcely č. C KN 310/131 na výstavbu kioskovej trafostanice a VN rozvádzač v k.ú. Veterná Poruba, vedenej ako orná pôda na ostatné plochy, resp. zastavané plochy pre kioskovú trafostanicu v rámci realizácie stavby, za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o PP, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonálelu drevín.
2. Vykonať skrývku humózneho horizontu PP do min. hĺbky 25 cm a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti, parc. č. C KN 310/131 v k.ú. Veterná Poruba, ktorý je podľa LV č. 1097 vo vlastníctve Slavomíra Poliaka, bytom Hrlica 10, 982 66 Hrlica.
3. Po realizácii výstavby za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods.2 zákona požiadať o zmenu druhu poľnohospodárskych pozemkov trvalé trávne porasty na ostatne plochy, prípadne na zastavané plochy s predložením porealizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu ak sa vydáva, ak nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor v stanovisku k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy o pôvodného stavu, pod č. OU-LM-PLO1-2022/009557-003 zo dňa 18.08.2022, súhlasí za dodržania týchto podmienok :

1. Pred začatím stavebných prác vykonať skrývku humusového horizontu PP dočasnej odnímanej na čas kratší ako 1 rok a to v rozsahu 4149 m² v celkovom objeme 1245 m³ ornice tak, ako je uvedené v bilancii skrývky humusového horizontu PP vypracovanej RNDr. Lukášom Ševčíkom, PhD., Prečín 340, 018 15 Prečín.
2. Po ukončení použitia PP na nepoľnohospodársky zámer skrývku humusového horizontu spätne použiť a terén uviesť do pôvodného stavu ako bol pred dočasným záberom, podľa návrhu vrátenia PP vypracovaného žiadateľom.
3. Začatie stavebných prác včas ohlásiť vlastníkom a užívateľom PP a ich vykonávanie realizovať so súhlasom vlastníkov a užívateľov PP.

Obec Veterná Poruba , stanovisko, pod č. ObU-VP-75/2022 zo dňa 22.3.2022:

Po preskúmaní podaného návrhu a projektovej dokumentácie k stavbe „13620 - Veterná Poruba - Za ihriskom - Zahustenie TS“, k.ú. Veterná Poruba, Obec Veterná Poruba súhlasí s projektom tak, ako je zakreslený v celkovej situácii s podmienkou dodržania odstupových vzdialeností nielen od pozemkov rodinných domov, ale aj od plánovanej splaškovej kanalizácie v obci, ktorej projekt sa nachádza na Obecnom úrade. A to hlavne na začiatku obce, kde je zastavané územie obce rozšírené o dva pozemky pre výstavbu rodinných domy (Územný plán zóny Lokalita Pri ihrisku). Poza uvedené pozemky pôjde splašková kanalizácia a na rohu parcely C KN 316/3 bude vybudovaná čerpania stanica, z ktorej tlakový vývod bude vedený smerom východným. Výtlačné potrubie je už uložené v zemi.

Žiadame pred zahájením prác na budovaní VN vedenia, za prítomnosti zástupcu Obce, zamerať v teréne všetky siete, ktorých ochranné pásma je potrebné dodržať (kanalizácia, výtlačné potrubie a čerpacia stanica).

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 7121/2021/PŠ zo dňa 29.09.2021:

1. Navrhované podzemné vedenia podľa projektu križujú potrubie verejného vodovodu a svojou časťou vedú v súbehu s týmto potrubím. Situáciu so zakreslením potrubia v prevádzke LVS. a. s.. zasielame v prílohe. Zakreslenie trasy v priloženej situácii je orientačné. Trasu potrubia je potrebné vytyčiť na základe predloženej objednávky (Ing. Janík, 0917 503 364).
2. Križovanie potrubí verejného vodovodu žiadame realizovať v zmysle STN. Navrhované podzemné vedenia musia byť umiestnené mimo pásma ochrany verejného vodovodu, ktoré siaha do vzdialenosti 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany.
3. V prípade, že pri realizácii dôjde k poruchám na potrubíach verejného vodovodu, žiadame ich bezodkladné nahlásenie na tel. č. 044 55 219 92 alebo 0908 916 579. Prípadné poruchy budú odstránené na náklady investora.
4. Ku kontrole prác pred zásypom podzemných vedení žiadame prizvať zástupcu našej spoločnosti (p. Hričák, 0905 701 932).
5. Po ukončení výstavby požadujeme projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia a geodetické zameranie (polohopis, výškopis) aj v digitálnej forme v tvare *.dgn (čitateľné pre prostredie MicroStation).
6. Platnosť tohto vyjadrenia je do 29. 09. 2023.

SPP – Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava pod č. TD/PS/0034/2022/An zo dňa 17.01.2022 súhlasí s vydaním stavebného povolenia za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník **povinný požiadať SPP-D o vytýčenie** existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný **oznámiť začatie prác** v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) **najneskôr 3 pracovné dni** pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác upozorníme, že SPP-D môže podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovaná plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je **povinný realizovať zemné práce** vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to **výhradne ručne**, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu, **iným spôsobom ako ručne**, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) **obnažiť** plynárenské zariadenie **ručne kopanou kontrolnou sondou** pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vírtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti **menšej ako 1,00 m** na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu **nie je možné realizovať výhradne ručne** alebo **bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami**, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred **požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác**,
- vykonávanie zemných prác **bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond** vo vzdialenosti **menšej ako 1,50 m** od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach **dôjde k odkrytiu** plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého

- plynárenského zariadenia, podsypu a obsypú plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D **nie je povolený** a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
 - stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble; ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
 - stavebník **nesmie bez súhlasu SPP-D** nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia. V prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť hneď ohlásené SPP-D na tel. č. **0850 111 727**, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať **podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI)**, ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike **pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €**, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu **restného činu všeobecného ohrozenia** podľa § 284 a § 285, prípadne **restného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia** podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 73 6005, 73 3050, TPP 906 01, 700 02, VTL – TPP 702 10.
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník **nesmie bez súhlasu** prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- rešpektovať všetky existujúce plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy

SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, vyjadrenie pod č. 57/2023/SCŽSK-22 zo dňa 13.02.2023:

Majetkovoprávny stav:

Zemný VN kábel bude križovať cestu III/2336 v ckm 2,756 pretlakom cestného telesa na parcele KN-C 351/2, LV nezaložený, KN-E 189/501 na LV 701 vo vlastníctve FO.

Majetkovým správcom cesty III/2336 je Správa ciest ŽSK, vlastníkom cesty je Žilinský samosprávny kraj. Stavebné objekty sú navrhnuté na osadenie do cestného telesa; po majetkovo - právnom usporiadaní pozemkov pod cestným telesom na vlastníka cesty, ktorým je Žilinský samosprávny kraj sa vlastníka káblového NN vedenia zaväzuje zriadiť vecné bremeno na dotknutý úsek cesty!

Po posúdení predloženej PD predkladáme podmienky realizácie prác v telese cesty III/2336, pričom VN káblové vedenie križuje cestu III/2336 pretlakom cestného telesa:

- Štartovacia a cieľová jama budú umiestnené mimo cestný pozemok, min. 1,0 m za jeho hranicou (cestný pozemok je definovaný v § 8, ods. (1) vyhlášky č. 35/1984).
- Pretlak cestného telesa bude v hĺbke 1,2 m od nivelety vozovky, kolmo na os vozovky a do chráničky, ktorá bude presahovať min. 1,0 m za hranicu cestného pozemku + charakteristický priečny rez.
- Po položení kábla bude cestný pozemok upravený do riadneho stavu s obnovením odvodnenia cestného telesa.
- Práce v telese cesty vykoná oprávnená právnická alebo fyzická osoba!

Všeobecné podmienky pre realizáciu stavby:

1. Zariadenie staveniska sa bude nachádzať mimo teleso cesty III/2336.
2. Pracovisko na ceste bude zabezpečené dopravným značením podľa projektu dočasného DZ odsúhlaseného OR PZ ODI Liptovský Mikuláš.
3. Stavebné práce v ochrannom pásme cesty a v telese cesty budú realizované v termíne apríl - 15.október.
4. Stavebnými prácami nesmie byť narušené odvodnenie cesty III/2336.
5. Stavebník zodpovedá za všetky škody na telese cesty a cestnom príslušenstve, ktoré vzniknú vlastníčkovi cesty z dôvodu realizácie stavebných prác
6. K odovzdaniu staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom diela prizve stavebník zástupcu SC ŽSK - Mgr. Alena Sosková, tel. 0918 370 173, ktorej predloží povolenia v zmysle Stavebného zákona a Cestného zákona. Zástupca SC ŽSK zápisom do stavebného denníka povolí práce v ochrannom pásme a v telese cesty III/2336.
7. Bez vydania právoplatného rozhodnutia cestného správneho orgánu a odovzdania staveniska v stavebnom úseku cesty III/2336 nesmie byť vykonaný akýkoľvek zásah do telesa cesty!
8. K prevzatiu dokončenej stavby medzi zhotoviteľom diela a stavebníkom prizve stavebník zástupcu SC ŽSK - Mgr. Alena Sosková, tel. 0918 370 173, ktorá samostatným preberacím protokolom prevezme práce v telese cesty a ochrannom pásme cesty III/2336.
9. Ku kolaudačnému konaniu stavby predloží stavebník stavebnému úradu „Preberací protokol o prevzatí stavby“ o odovzdaní a prevzatí stavebného úseku v ochrannom pásme cesty medzi stavebníkom a SC ŽSK. Bez kladného stanoviska správcu cesty ku stavebným prácam v telese cesty nebude vydané kolaudačné rozhodnutie!

Neoddeliteľnou účasťou tohto vyjadrenia sú „Všeobecno-záväzná podmienky pre stavebníka na realizáciu prác v telese ciest v majetkovej správe SC ZSK“ uvedené v prílohe, ktoré je povinný stavebník dodržať!

Bez písomného prevzatia konečnej úpravy telesa pozemnej komunikácie a všetkých prác vykonaných v jej telese, nesmie byť predmetná stavba v užívaní!

Toto vyjadrenie je podkladom pre vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie cesty. SC ŽSK zároveň súhlasí s čiastočnou uzávierkou cesty III/2336 na čas nevyhnutne potrebný pre uloženie energetických rozvodov a vykonanie stavebných úprav cesty III/2336 po zásahu do riadneho stavu.

Pokiaľ ide o extravilán, SC ŽSK súhlasí s udelením výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme cesty III/2336, o ktorú požiada stavebník príslušný cestný správny orgán.

Pri dodržaní uvedeného súhlasíme s vydaním povolení v zmysle Stavebného zákona a Cestného zákona.

Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia.

Toto vyjadrenie je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je majetkovým správcom cesty III/2336 a Žilinského samosprávneho kraja, ktorý je jej vlastníkom.

Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. **KPUZA-2021/19145-2/79909/FUR** zo dňa **30.09.2021** si uplatňuje nasledovné požiadavky z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom:

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby

K navrhovanej stavbe sa vyjadrili:

- Obec Veterná Poruba , stanovisko, pod č. ObU-VP-215/2021 zo dňa 27.9.2021
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod. č. OÚ-LM-OSZP-2021/010541-002 zo dňa 21.09.2021
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany ovzdušia pod. č. OÚ-LM-OSZP-2021/010486-002 zo dňa 03.11.2021
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. OU-LM-OSZP-2021/010559-004 zo dňa 08.12.2021
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-2023/003968-002 zo dňa 14.02.2023
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor v stanovisku k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde pod č. OU-LM-PLO1-2022/009554-002 zo dňa 25.07.2022
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor v stanovisku k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy o pôvodného stavu, pod č. OU-LM-PLO1-2022/009557-003 zo dňa 18.08.2022
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. pod č. 7121/2021/PŠ zo dňa 29.09.2021
- SPRÁVA CIEST ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, Ul. M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, vyjadrenie pod č. 57/2023/SCŽSK-22 zo dňa 13.02.2023
- Hydromeliorácie, štátny podnik pod č. 2388-2/120/2022 zo dňa 20.04.2022
- Stredoslovenská distribučná, a.s., zo dňa 27.01.2022
- Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612206874 zo dňa 04.09.2022
- Energotel, a.s. zo dňa 14.01.2022
- O2 Slovakia s.r.o. zo dňa 01.10.2021
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2021/19145-2/79909/FUR zo dňa 30.09.2021
- MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o. pod č. BB-0879/2022 zo dňa 07.04.2022
- SPP a.s. pod č. TD/PS/0034/2022/An zo dňa 17.01.2022
- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, pod č. SEMal-68-441/2021 zo dňa 24.09.2021
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-LM1-2022/000037-003 zo dňa 13.01.2022

– Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., – odborné stanovisko k dokumentácii pod č. 216000448/04/2021/EZ/KD zo dňa 26.04.2021

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou GALTON s.r.o., J.M. Hurbana 333/30 Žilina, IČO: 47 657 243 dňa 22.08.2022 podal a dňa 07.09.2022 a 22.02.2023 doplnil na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „ SW 13620 – Veterná Poruba – Za ihriskom – Zahustenie TS “ - líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Veterná Poruba. Uvedeným dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie.

Na predmetnú stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby obcou Veterná Poruba pod č. MsÚ/ÚR a SP/2022/3236-3/TBo zo dňa 16.05.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2022.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej stavby dňa 29.09.2022, a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska z územného konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania.

Účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky – od dňa 19.05.2021 s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v územnom konaní sa v zmysle § 61 ods.1) stavebného zákona neprihliada.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie.

Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.1 a 2 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov konania.

Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Vlastníctvo:

- dotknuté pozemky trasy VN a NN káblových rozvodov sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb
- k stavbou dotknutým pozemkom mimo zastavaného územia nemá navrhovateľ vlastnícke právo. Právo realizovať stavbu na cudzom pozemku mimo zastavaného územia je podľa §139 ods.1) písm.c) zákona 50/7976 Zb VZN - Stavebného zákona zakotvené v zákone 251/2012 Zz o energetike §11 ods.1. písm. f)
- právo realizovať stavbu na cudzom pozemku je zakotvená aj v stavebnom zákone v §-e 58 ods.4 podľa ktorého stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku, ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený

Poplatok:

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení nesk. predpisov:

- pol.č. 60 písmeno g) do 50 000 eur vrátane = 100.- eur

Poučenie:

Podľa §53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na obec Veterná Poruba prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov č. 8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Jakub Tomko
starosta obce Veterná Poruba

Doručuje sa

- vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto rozhodnutie doručuje formou verejnej vyhlášky

Toto rozhodnutie má podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povahu verejnej vyhlášky a podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní musí byť vyvesené v mieste obvyklým spôsobom po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Veterná Poruba. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä na internete, v miestnom rozhlase, tlačí alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Na vedomie

- GALTON s.r.o., J.M. Hurbana 333/30 Žilina
- Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
- Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba 37, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 21
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaKaŽP, ŠVS, ŠSOH Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
- Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, závod Liptov, Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- LVS a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- SPP distribúcia, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Vyvesené dňa:*9.3.2023*.....

Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa: